

## 20. Mieterinformation – 14. April 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist wieder einmal so weit, am 20.04. 2022 ab 8.00 Uhr findet die jährliche Überprüfung der brandschutztechnischen Anlagen, in den Miet- und Geschäftsbereichen, durch den VdS statt.

**Ihr Geschäftsablauf wird dadurch nicht beeinflusst.**

Bitte beachten Sie dabei besonders folgende Punkte:

- Die Einhaltung der Lagerhöhe. Der Abstand zu den Sprinklerköpfen muss durchgängig mindestens 50 cm von oben betragen.
- Die Sprinklerköpfe dürfen nicht verbaut, umbaut, verklebt oder verdeckt sein.
- Kleine Räume (Toiletten, Waschräume, etc.) dürfen nicht als Lager genutzt werden, wenn sie nicht mit Sprinklern ausgestattet sind.
- Gänge und Fluchtwege dürfen nicht verstellt sein und/oder als Lager genutzt werden.
- Fluchttüren müssen dauerhaft freigehalten und gekennzeichnet sein. Des weiteren sind die Decken geschlossen zu halten.
- Feuerlöscher müssen sichtbar aufgestellt und dauerhaft gekennzeichnet sein. Das Prüfdatum darf nicht abgelaufen sein (mindestens 2-jährig, je nach Gewerbe jährlich).

Die Miet- und Geschäftsbereiche werden **stichprobenartig** überprüft. Sollte sich der Prüfer - in Verbindung mit dem Haustechniker- nicht bis 19.00 Uhr bei Ihnen gemeldet haben, findet keine Überprüfung in Ihrem Mietbereich statt.

Wir bitten Sie um Einhaltung der Brandschutzordnung und um Mitarbeit bei der vorbeugenden Verhütung von Bränden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Schuler  
Technischer Leiter